

ZOZNAM LISTOV :

Č.L. NÁZOV	REV.
01 ROZVÁDZAČ R-ZD – titulný list	
02 ROZVÁDZAČ R-ZD – rozmerový náčrt	
03 ROZVÁDZAČ R-ZD – zapojenie	
04 ROZVÁDZAČ R-ZD – zapojenie	
05 –	
06 –	
07 –	
08 –	

NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA :

3+N+PE ~ 50Hz 230/400V/TN–S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
OCHRANNÉ OPATRENIE:  
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM  
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE


POZNÁMKY :

NAVROVANÉ DISPOZIČNÉ ROZMIESTNENIE PRVKOV  
ÚLOŽNÝCH, SPOJOVACÍCH, NAPÁJACÍCH, ISTIACICH, SPÍNACÍCH, OVLÁDACÍCH PRVKOV NENÁHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ROZVÁDZAČA.  
ZMENU NAVRHOVANÉHO DISPOZIČNÉHO ROZMIESTNENIA PRVKOV KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ELI.  
SVORKY POD NAPÄTÍM Z INÉHO ROZVÁDZAČA OZNAČIŤ PRÍSLUŠNOU TABULKOU  
FARBENÉ ZNAČENIE VODIČOV – PODĽA STN EN 60446:2008

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	—	KONTAKT  Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Sičár		
	VYPRACOVAL	Ing. Martin Sičár		
INVESTOR		Obec Plavnica		
MIESTO STAVBY			Plavnica, č.p.: KN–C 406/27, kat. územie Plavnica	
NÁZOV STAVBY				TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA
STAVEBNÝ OBJEKT				
NÁZOV VÝKRESU			ROZVÁDZAČ R–ZD	DÁTUM 03/2018  FORMÁT 4x44  ZÁKAZK. ČÍSLO —  MIERKA ČÍSLO VÝKRESU —
			N	
			ELI–04	

POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2007  
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:  
-Základná izolácia živých častí  
-Ochrana zábranami alebo krytmi  
OPATRENIA PRI PORUCHE:  
-Samočinné odpojenie v sieťach TN  
DOPLNKOVÁ OCHRANA:  
-Doplnkové ochranné pospojovanie  
-Doplnková ochrana prúdovými chráničmi  
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď protokol



SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: ECO-57P, MONTÁŽ: NA POVRCH, IP55

MONTÁŽ : NA POVRCH  
POVRCH. ÚPRAVA : PLAST  
KRYTIE : IP55/20  
MODULY : 57  
PRIVOD : ZDOLA  
VÝVODY : ,ZHORA, ZDOLA

