

POZNÁMKY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2007

OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:

- Základná izolácia živých častí
- Ochrana zábranami alebo krytmi

OPATRENIA PRI PORUCHE:








- Samočinné odpojenie v sieťach TN

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- Doplnkové ochranné pospojovanie
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, viď protokol

LEGENDA SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV A ZARIADENÍ

ZNAČKA	NÁZOV PRÍSTROJA
---	Káblové vedenie
 R-ZD	Navrhovaný rozvádzač zberného dvora
 SR	Existujúca poistková skriňa
	Zásuvka 3F, 32A/400V, 5-pólová, na povrch
 1 	Kábel vedený v zemi v bežnom teréne
 2 	Kábel vedený v zemi pod spevnenou plochou

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH (SEKACÍCH) PRÁČ STAVEBNÍK ZABEZPEČÍ
- PODROBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PRI KRIŽOVANÍ S INŽINIERSKÝMI SIETAMI SA VÝKOP MUSÍ REALIZOVAŤ RUČNE

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU —		KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Sičár	
	VYPRACOVAL	Ing. Martin Sičár	
INVESTOR	Obec Plavnica		
MIESTO STAVBY	Plavnica, č.p.: KN–C 406/27, kat. územie Plavnica		
NÁZOV STAVBY	TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA		DÁTUM 03/2018
			FORMÁT 2xA4
			ZÁKAZK. ČÍSLO —
STAVEBNÝ OBJEKT	SO–05,06 ELE. NN PRÍPOJKA–PRÍSTREŠOK + KANCEL. KONTAJNER		MIERKA 1:1000
NÁZOV VÝKRESU	SITUÁCIA – ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA		ČÍSLO VÝKRESU ELI–01